

कार्यालय अधिशासी अभियंता  
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग, गाजीपुर

पत्रांक : ८२६१/भवन

दिनांक : १२/०४/०२२

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
गाजीपुर

विषय : शाम्स नेशनल स्कूल, धावां शरीफ, बंजारीपुर, गाजीपुर हेतु भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप चेकलिस्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर का पत्रांक ५४९/आ.लि./२०२२ दिनांक २८-०२-२०२२

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन शाम्स नेशनल स्कूल, धावां शरीफ, बंजारीपुर, गाजीपुर हेतु जॉचोपरान्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप २२ बिन्दुओं की चेकलिस्ट बनाकर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

X  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग  
गाजीपुर

पत्रांक : .....

दिनांक : .....

१. प्रतिलिपि, प्रबन्धक, शाम्स नेशनल स्कूल, धावां शरीफ, बंजारीपुर, गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता  
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग  
गाजीपुर

**विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट**  
**सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. विद्यालय हेतु चेकलिस्ट**

**विद्यालय का नाम - शास्त्र नेशनल स्कूल, धावां शरीफ, बंजारीपुर, गाजीपुर**

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी विन्दु भवन की चेकलिस्ट	जांच आख्या
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हॉ (ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण लागू नहीं)
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	लागू नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है ?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.80 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी.) है ?	8490.00 वर्ग मी.है
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है ?	हॉ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हॉ / नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हॉ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है ?	3.75 / 3.00 मीटर
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामाग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी ?	आर.सी.सी.छत है
10	क्या भवन की दीवारों ईंट या पत्थर की सीमेण्ट मसाले से बनी हैं ?	हॉ
11	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी. (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी.) है ?	हॉ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मीटर एवं ऊँचाई 4.5 मीटर है ?	हॉ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हॉ (लाहौ/एल्पुमिनियम की ग्रिल है)
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हॉ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी. ऊँचाई 2.0 मी.) है ?	हॉ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हॉ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी., ट्रेड 300 मिमी. तथा राइजर 150 मिमी. है ?	हॉ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	हॉ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइनेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	हॉ
21	क्या विद्यालय के छात्रों / अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हॉ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित हैं ?	हॉ

अधिशासी अभियन्ता  
आगेशासी अभियन्ता  
प्रा.खण्ड 1 लो.नि.विभाग  
भाग 1 लो.नि.विभाग  
गाजीपुर

## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

पत्रांक :- 726/1

दिनांक :- 12/04/2022

भारत की राष्ट्रीय निर्माण संहिता 2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिए लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप दिनांक :- 12 /04 /2022 शम्स नेशनल स्कूल धावा शरीफ बंजारीपुर गाज़ीपुर का निरीक्षण किया गया।

उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण निर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया गया है।

X  
अधिशासी अभियन्ता  
आधशासी अभियन्ता  
प्रा. खालिकोलीना० ५० विभाग  
गाज़ीपुर